



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Bánk, 024/17 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: KTVF: 16041/2012.

Az eljárás megindításának napja: 2012. március 1.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Baráth Luca
Tel: 478-44-00

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

Bánk külterületén, a 024/17 hrsz.-ú ingatlan villamos energia igényének biztosítására új közcélú elektromos hálózat létesítése szükséges. Az energiaigényre adott áramszolgáltatói tájékoztató szerint az érintett területen lévő közcélú hálózat nem alkalmas az új energiaigények biztosítására, ezért új táppont (transzformátor állomás) létesítése szükséges. Az érintett területen halad az ÉMÁSZ 20 kV-os szabadvezeték hálózata, erről egy új 20 kV-os szabadvezeték hálózat létesül, melynek végén kerül elhelyezésre a tervezett oszloptranzformátor állomás, amelyről az érintett ingatlan energia ellátása biztosítható.

A beruházás keretében kiépítésre kerül 210 fm 20 kV-os csupasz szabadvezeték hálózat, valamint egy oszloptranzformátor állomás.

Főbb műszaki adatok:

A tervezett létesítmény pontos megnevezése:	20 kV-os szabadvezeték
A tervezett vezeték névleges feszültsége:	22 kV
A 20 kV-os föld feletti szabadvezeték hossza:	kb. 203 m kb. 7 m

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

Honlap: <http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

A 20 kV-os föld feletti szabadvezeték elrendezése:	egysíkú (feszítő oszlop) egysíkú (tartó oszlop)
A 20 kV-os föld feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete:	3x50 mm ² 3x95 mm ² AASC
A tervezett biztonsági fokozat:	Feszítő: fokozott biztonságú, kettős felfüggesztés Tartó: fokozott biztonságú, egyes felfüggesztés és leeségátló
A tartószerkezetek anyaga és magasságuk:	Áttört gerincű - 12 m-es vasbeton oszlop
Pontos típusuk:	B12
Föld feletti magasságuk:	10,00 m
Föld alatti magasságuk:	2,00 m
A tervezett alapozások:	Feszítő befogott alapok.
Beton mennyisége az alapoknál Támlemezes alap (B12/4) Befogott alap II. (B12/8) Befogott alap II. (B12/13) Befogott alap II. (B12/18)	összesen: 9,59 m ³
A tervezett szabadvezeték által elfoglalt terület nagysága: Az oszlop által elfoglalt terület nagysága:	~ 406 m ² ~ 1 m ²
A tervezett szabadvezeték és OTR biztonsági övezete:	20 kV-os szélső vezetőtől nyomvonalra mért 2,5-2,5 m-re húzódó függőleges síkokig terjed ki. OTR állomástól vízszintesen 5 m távolságig terjed ki.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Bánk 024/10, 024/34, 024/52, 024/53 hrsz.-ú ingatlanok és közvetlen környezetük.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>) közzéteszi.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydíófa utca 11.) ügyfélfogadási időben betekinhetnek.

Budapest, 2012. március 6.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba Bánk-Tolmács Körjegyzőség székhelyének (2653 Bánk, Hősök tere 11.) ügyfélszolgálati helyiségében (ügyfélszolgálati pult) tekinthetnek be hivatali munkaidőben.